

Baumusterprüfbescheinigung

Certificate



Nr.: 2446-2202-PSA22-026-E

Hersteller:
Manufacturer:

APP Dachgarten GmbH
Jurastraße 21
85049 Ingolstadt
Germany

**Original-
hersteller:**
OEM:

A.P.P. Kft.
Fehérvári út 75
9028 Győr
Hungary

Produkt:

Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageneinrichtungen Typ A/C

Product:

Personal fall protection equipment - Anchor devices type A/C

Typ:

„DiaSafe® - Wall-fix“ - Einzelanschlagpunkt und Systemstütze für ein horizontales Seilsicherungssystem

Type:

'DiaSafe® - Wall-fix' - Single Anchor Point and System Post for a Horizontal Line System

Beschreibungen:

Zulässige Varianten:
(Details – siehe Anhang)

**„DiaSafe® Wall-fix Single“
„DiaSafe® Wall-fix Line Multi“
„DiaSafe® Wall-fix Glide“**

Description:

Valid types:
(Details – see annex)

'DiaSafe® Wall-fix Single'
'DiaSafe® Wall-fix Line Multi'
'DiaSafe® Wall-fix Glide'

Prüfgrundlagen:

Tested according to:

**ÖNORM EN 795:2012 (ident EN 795:2012)
CEN/TS 16415:2013
ÖNORM EN 365:2004 (ident EN 365:2004)**

Bemerkungen:

Remarks:

Erweiterung E zum Hauptzertifikat 2389-2202-PSA22-026-Z

Extension E to main certificate 2389-2202-PSA22-026-Z

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, dass das oben angeführte Produkt den grundlegenden Sicherheits-Anforderungen entspricht. Grundlage dieses Zertifikates ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgelegte Prüfmuster und die technische Dokumentation.

Hereby TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH confirms that the above-mentioned product meets the essential safety requirements. The certificate is based on the test specimen and the technical documentation subjected to the test and the certification.

--

Vorgängerdokument / former document

--

Datum / date

01.02.2022
Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing Laboratory

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing Laboratory

31.01.2027
Gültig bis
Valid till

**TÜV AUSTRIA
SERVICES GMBH**
Deutschstraße 10
A-1230 Wien
FM-INE-PSA-P-0101b / Rev.00



Online Verification



Hersteller: APP Dachgarten GmbH
Manufacturer: Jurastraße 21
 85049 Ingolstadt
 Germany

Original-hersteller: A.P.P. Kft.
OEM: Fehérvári út 75
 9028 Győr
 Hungary

Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ A/C
Product: Personal fall protection equipment - Anchor devices type A/C

Typ: „DiaSafe® - Wall-fix“ - Einzelanschlagpunkt und Systemstütze für ein horizontales Seilsicherungssystem
Type: 'DiaSafe® - Wall-fix' - Single Anchor Point and System Post for a Horizontal Line System

Ausführung: Das System „DiaSafe Wall-fix“ wird als Einzelanschlagpunkt „Single“ oder als Systemstütze „Line Multi“ / „Glide“ für ein horizontales Seilsystem verwendet. Die maximal zulässige Personenanzahl ist abhängig von der Anwendung (siehe folgende Tabelle).
 Die Systemkomponenten sind in der Tabelle (siehe Seite 2) angeführt.

Model: The system 'DiaSafe Wall-fix' is used as a single anchor point 'Single' or as a system post for a horizontal line system 'Line Multi' / 'Glide'. The maximum users for the system is depending on the mode of use (see following table).
 The system components are listed in the table (see page 2).

Produkt Product	DiaSafe Wall-fix „Single“	DiaSafe Wall-fix „Line Multi“	DiaSafe Wall-fix „Glide“
Abbildung Picture			
Maximale Benutzer Maximum users	2	1 (in jedem 2. Feld) 1 (in every second span)	2
System überfahrbar System is traversable	--	Nein No	Ja Yes
Feldlänge Field length	--	1,5 m – 8,0 m	1,5 m – 8,0 m
Material Material	Edelstahl 1.4404 (316) Stainless steel 1.4404 (316)	Edelstahl 1.4404 (316) Stainless steel 1.4404 (316)	Edelstahl 1.4404 (316) Stainless steel 1.4404 (316)
Befestigung Fastening	2 x Hilti HST-R M12	2 x Hilti HST-R M12	2 x Hilti HST-R M12

01.02.2022
 Datum
 Date

Ing. Georg Gottschlich
 Geprüft / Prüfstelle
 Examined by / Testing body

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
 Freigegeben / Prüfstelle
 Approved by / Testing body

31.01.2027
 Gültig bis
 Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
 Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Systemkomponenten System Components		Artikel-Nr. Article-No.	DiaSafe Wall-fix „Single“	DiaSafe Wall-fix „Line Multi“	DiaSafe Wall-fix „Glide“
DS Wandanker DiaSafe Wall Anchor		100375	S	S	S
DS Multi Befestigungskopf DiaSafe Multi Fixing Head		100318	S	S	S
DS Multi Befestigungskopf oval DiaSafe Multi Fixing Head Oval		100322	O	O	O
DS Multi-Glide Adapter DiaSafe Multi-Glide Adapter		100376	--	--	S
DS Viereckring DiaSafe Square Ring		100317	S	S	O
DS Kausche DiaSafe Cable Thimble		100279	--	S	O
DS Drahtseilklemme DiaSafe Wire Rope Clamp		100470	--	S	--
DS Loop DiaSafe Loop		100596	--	O	O
DS Seilspanner DiaSafe Turn Buckle		100259	--	S	O
DS Verankerungsseil Ø 8 mm (7 x 19) DiaSafe Anchoring Wire Rope		100268	--	S	S
DS Pressbarer Viereckschluss DiaSafe Pressable Square End		100354	--	--	S
DS Pressbarer Seilspanner DiaSafe Pressable Turn Buckle		100356	--	--	S
DiaSafe DiaGlider mit Stahlkarabiner DiaSafe DiaGlider with Steel Carabiner		100350	--	--	S
DiaSafe DiaGlider-Fix DiaSafe DiaGlider-Fix		100471	--	--	O
Hilti HST or HST-R Stud anchor (M12)		43545x	S	S	S
DS Schrumpfschlauch DiaSafe Shrinking Tube		90845	--	S	S

[S]...System Component [O]...Optional Component - [--]...No System Component

01.02.2022

Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich

Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing body

Dipl.-Ing. Georg Sonntag

Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing body

31.01.2027

Gültig bis
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
 Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz Reference	Norm Standard	Abschnitt Section	Prüfung Test
FT15-107	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013 EN 365:2004	1 – 7 1 – 7 4	Baumusterprüfung / Type Examination
PSA16-021	--	--	Übereinstimmungsprüfung / Compliance Check
PSA22-026	--	--	Übereinstimmungsprüfung / Compliance Check

Anmerkung: Alle bis zum Erscheinen des neuen Zertifikates durch die Prüfstelle bestätigten Änderungen sind durch dieses Zertifikat abgedeckt.

Notice: All information of changes attested by the notified body before distributing this certificate are covered by this certificate.

Änderungen modifications	Anmerkungen remarks

01.02.2022

Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich

Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing body

Dipl.-Ing. Georg Sonntag

Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing body

31.01.2027

Gültig bis
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH